

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Белохолуницкого района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 9

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 33/1/1-4 по устранению нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

п. Климковка Белохолуницкого района

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Белохолуницкого района по пожарному надзору Тарасова Михаила Васильевича от «25» апреля 2014
года № 33, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период: 20 мая 2014 г. с 9 ч. 40 мин, по 12 ч. 10 мин, проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора Белохолуницкого района по пожарно-
му надзору Чашниковым Алексеем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
проверку,

зданий и помещений муниципального казенного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы п.Климковка, расположенных по адресу: п. Климковка
Белохолуницкого района, ул. Кооперации, 5

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МКОУ СОШ п. Климковка Бердинских Ольгой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Пр ед-пи- са-ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок уstra- нения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5

- Люк выхода на чердак 1.09.2015
здания, по адресу: п.
Климковка, ул. Коопе-
рации, 5 не противопо-
жарный _____
Федеральный Закон
Российской Федерации от
22.07.2012г. № 123 (далее ФЗ
№ 123), ст. 88, ч. 2, 13, табл.
23
Помещение мастерской .09.2015
не отделено противопо-
жарной дверью от путей
эвакуации _____
ФЗ № 123, ст. 88, ч. 2, 13,
табл. 23
- 3 Не для всех складских и Произла противопожарного режима в .08.2014
производственных по- Российской Федерации, утвержденные
мещений в здании школы Постановлением Российской Федерации от
определены и обозначены 25.04.2012 № 390 (далее ППР), п. 20
на дверях категории
пожарной опасности и
классы зон по ПУЭ
- 4 Отсутствуют протоколы ППР, п. 21 .08.2014
испытаний огнезащитной
обработки деревянных
конструкций чердачного
помещения школы

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Белохолуницкого района по пожарному надзору Чашников А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

23

мая 20 14 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

""(должность, фамилия, инициалы)

4f6ttV-

20 14 г